

ZONA DE ABASTECIMENTO	DATA	CONTROLO	LOCAL	INCUMPRIMENTOS	CONTROLO DE ROTINA 1 (CR1)		
					E. coli/100ml	Bactérias Coliformes/100ml	Desinfectante residual (mg/l Cl2)
Serpa	1-abr	CR1+CR2	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0	0	0	0,5
		CR1	ESPAÇO INTERNET	0	0	0	0,9
	6-mai	CR1+CR2	CERCHE NOVA	0	0	0	0,2
		CR1	HOSPITAL DE S. PAULO	0	0	0	0,2
	16-jun	CR1+CR2	CRECHE N.S. CONCEIÇÃO	0	0	0	0,5
CR1		MUSIBÉRIA	0	0	0	0,3	
Vila Verde de Ficalho	01-abr	CR1 + CR2	RESTAURANTE "O PATRIMÓNIO"	0	0	0	0,5
	06-mai	CR1	JARDIM DE INFÂNCIA	0	0	0	0,4
	16-jun	CR1	CENTRO SOCIAL S. JORGE E SENHORA DAS PAZES	0	0	0	0,4
Pias	01-abr	CR1 + CR2	RESTAURANTE "O ADRO"	0	0	0	0,2
	06-mai	CR1	EXTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	0	0	0	0,1
	16-jun	CR1	HOTEL RURAL BÉTICA	0	0	0	0,5
Vila Nova de São Bento	01-abr	CR1 + CR2	ESTALEIRO DA JUNTA DE FREGUESIA	0	0	0	< 0,1
	06-mai	CR1	ESPAÇO INTERNET	0	0	0	0,2
	16-jun	CR1	RESTAURANTE "MILHO"	0	0	0	0,2
Enxoé	01-abr	CR1 + CR2 + Cl	QUEIJARIA SOTA EM VALES MORTOS	0	0	0	< 0,1
	06-mai	CR1	ESCOLA PRIMÁRIA DE VALES MORTOS	0	0	0	0,1
	16-jun	CR1	JUNTA DE FREGUESIA DE BRINCHES	0	0	0	0,2
Vale de Vargo	01-abr	CR1 + CR2 + Cl	EXTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	0	0	0	0,4
	06-mai	CR1	JUNTA DE FREGUESIA DE VALE DE VARGO	0	0	0	0,2
	16-jun	CR1	SEDE DE FUTEBOL CLUBE DE VALE DE VARGO	0	0	0	0,2

ZONA DE ABASTECIMENTO	DATA	CONTROLO	LOCAL	INCUMPRIMENTOS			
					Ferro (ug/l Fe)	Nitritos (mg/l NO ₂)	Cálcio (mg/l Ca ²⁺)
Enxoé	1-abr	Cl	QUEIJARIA SOTA EM VALES MORTOS	0	<50	<0,02	43
Vale de Vargo	1-abr	Cl	EXTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	0	<50	<0,02	1,1

CONTROLO DE ROTINA 2 (CR2)

Germes a 22°C (N/ml)	Germes a 37°C (N/ml)	Amónio (mg/l NH4)	Condutividade (uS/cm)	Clostridium perfringens (N/100 ml)	Cor (mg/l PtCo)	pH	Manganés (ug/l Mn)	Oxidabilidade (mg/l O2)	Cheiro (factor de diluição)
n/d	n/d	< 0,05	674	0	< 2	7,5	< 10	1	< 3
> 300	> 300	< 0,05	662	0	< 2	7,6	< 10	2,4	< 3
n/d	n/d	< 0,05	1,35x10 ³	0	< 2	7,3	< 10	3,3	< 3
11	n/d	< 0,05	779	0	< 2	7,6	< 10	< 0,5	< 3
n/d	n/d	< 0,05	476	0	2	7,6	< 10	4,7	< 3
22	18	< 0,05	494	0	2	7,7	< 10	4,8	< 3
54	19	< 0,05	496	0	< 2	7,7	< 10	4,3	< 3
n/d	n/d	< 0,05	753	0	< 2	7,7	< 10	< 0,5	< 3

CONTROLO DE INSPEÇÃO (CI)

Chumbo (ug/l Pb)	Cobre (mg/l Cu)	Dureza Total mg/l(CaCO ₃)	Enterococos (contagem)	Magnésio (mg/l Mg ²⁺)	Níquel (ug/l Ni)	Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (ug/l)			
						Benzo(a) pireno	Benzo(b)fluoranteno	Benzo(k)fluoranteno	Benzo(ghi)perileno
<3,0	0,034	1,7	0	16	<5,0	<0,005	<0,02	<0,02	<0,02
<3,0	< 0,01	4	0	29	<5,0	<0,005	<0,02	<0,02	<0,02

Sabor (factor de diluição)	Turvação (NTU)	Aluminio (ug/l Al)
< 3	< 0,7	< 50
< 3	< 0,7	< 50
< 3	< 0,7	< 50
< 3	< 0,7	< 50
< 3	< 0,7	< 50
< 3	< 0,7	< 50
< 3	< 0,7	< 50
< 3	< 0,7	< 50
< 3	< 0,7	< 50
< 3	< 0,7	< 50

Indeno(1,2,3cd)pireno	Trihalometanos (ug/l)				Total
	clorofórmio	bromofórmio	dibromoclorometano	bromodiclorometano	
<0,02	0,48	12,8	3,06	0,4	16,7
<0,02	3,55	20,7	27,7	12,1	64